


Identificativo	Linea 1	Linea 2	Linea 3	Linea 4	Linea 5	Linea 6	Linea 7	Linea 8	Linea 9	Linea 10	Linea 11	Linea 12	Linea 13	Linea 14
Descrizione	Generale Quadro	Scaricatore	Lampade presenza rete	Multimetro	Pompa di Calore	Contatore	-	Centrale Idrica/Istermica	Luce centrale Idrica	Illuminazione esterna	Timer	Contatore Timer	Linea 1	Linea 2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fasi della linea	L 1/L2/L3/N	L 1/L2/L3/N	L 1/L2/L3/N	L 1/L2/L3/N	L 1/L2/L3/N	L 1/L2/L3/N	L 1/L2/L3/N	L 1/L2/L3/N	L2/N	L1/N	L1/N	L1/N	L1/N	L1/N
Note	-	-	-	-	-	-	-	Collegamento a quadro esistente	-	-	-	-	-	-
Corrente nominale In (A)	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	25,00	16,00	25,00	16,00	25,00	13,00	13,00
Potenza totale	118,174 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	102,139 kW	0,000 kW	102,139 kW	9,965 kW	2,070 kW	4,000 kW	0,000 kW	4,000 kW	2,000 kW	2,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Kt/Kt/c	1/0,9	0/0	0/0	0/0	1/1	0/0	1/1	1/1	1/1	1/1	0/0	1/1	1/1	1/1
Potenza effettiva	106,357 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	102,139 kW	0,000 kW	102,139 kW	9,965 kW	2,070 kW	4,000 kW	0,000 kW	4,000 kW	2,000 kW	2,000 kW
Corrente di impiego Ib (A)	179,39	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00	16,00	10,00	19,32	0,00	19,32	9,66	9,66
I diff. (A) / RIt diff. (s)	-	-	-	-	0,03(A)/0(s)	-	-	-	0,03(A)/0(s)	0,03(A)/0(s)	-	-	-	-
Potere di interruzione (kA)	25	0	0	0	25	0	0	6	6	6	0	0	6	6
Corrente Fase L1 (A)	179,39	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00	16,00	10,00	19,32	0,00	19,32	9,66	9,66
Corrente Fase L2 (A)	171,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00	16,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corrente Fase L3 (A)	162,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sezione di fase (mm²)	-	-	-	-	-	-	150	4	1,5	-	-	-	1,5	1,5
Sezione di neutro (mm²)	-	-	-	-	-	-	96	4	1,5	-	-	-	1,5	1,5
Sezione di PE (mm²)	-	-	-	-	-	-	25	4	1,5	-	-	-	1,5	1,5
Portata cavo di fase (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	28,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
Lunghezza linea a valle (m)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Sezione cablaggio interno fase	1 Barra 20 x 5	-	-	-	1 Barra 20 x 5	-	1 Barra 20 x 5	10	4	10	-	10	2,5	2,5



Camera di Commercio
Brindisi

**REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE CAMERALE
PRESSO LA "CITTADELLA DELLA RICERCA"**
km 706+000 STRADA STATALE 7 APPIA

PROGETTO ESECUTIVO